

Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Pedra azul

Data: 05/03/2018

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Alternância no fornecimento de água (rodízio)

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Será oficializado aos órgãos que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial que serão abastecidos por caminhão pipa.

4. Ações para assegurar ampla divulgação**4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação**

Divulgar o Plano e sua programação na mídia local, no site da COPASA, carros de som, afixar cartazes, deixar o plano e sua programação impressos na agência atendimento, oficializar o poder concedente (prefeitura), promotoria e câmara de vereadores.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgar campanha dos riscos do armazenamento inadequado de água (dengue, zika e chikungunya) através de palestras nas escolas.



Eder Portella Loyola
DNT/SPJM/DTAL - 25323



5. Canais de Atendimento aos Usuários

115, site da COPASA, Agência de Atendimento, Agência Virtual.

6. Ações Educativas

Ministrar palestras nas escolas conscientizando a população a fazer uso racional da água como forma de manter o abastecimento por um período maior, através de adoção de medidas de economia de água.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entregar o Manual do Síndico e do administrador público e protocolar essa entrega, orientá-los sobre o uso consciente da água e informá-los que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

Poços C-08, C-09, C-10, C-11 e C-12 a serem equipados

9. Formas de distribuição de água complementar.

Caminhão Pipa de acordo com a demanda



10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Buscar fonte alternativa, redução do tempo médio de reparo de vazamentos, ampliação da setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, instalação e aferição de hidrômetros, ampliação/adequação de reservatórios, ações de proteção de mananciais, redução de perdas, etc.

11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Eder Portella Loyola	Gerente	(33) 3721-6120	eder.loyola@copasa.com.br
Cristonil Soares Rocha	Eng. Produção	(33) 3731-1284	cristonil.rocha@copas.com.br
Daniel Olavo da Silva	Enc. Sistema	(38) 999495804	daniel.olavo@copasa.com.br
Fabrcia Matos Alves Penna	Analista de Planejamento e Controle	(31) 3250-1195	fabrcia.matos@copasa.com.br



12. Responsável pela Elaboração	
Eder Portella Loyola	
Cristonil Soares Rocha	
Daniel Olavo da Silva	
Gerson Lié Pereira da Silva	
 Eder Portella Loyola DNT/SPJM/DAL - 25323	 Gerson Lié Pereira da Silva DNT/SPJM/DAL - 0487

ADM.00.00289 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc



Programação do Racionamento- Pedra Azul

Período de restrição de água

Previsão de início: 10 / 03 / 2018


Mês	Região		
	1	2	3
Janeiro	12h	16h	16h
Previsão de Restabelecimento			
Dia	Período	Período	Período
10	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção
11	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
12	Sem interrupção	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00
13	Sem interrupção	Sem interrupção	00:01 às 18:00
14	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção
15	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
16	Sem interrupção	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00
17	Sem interrupção	Sem interrupção	00:01 às 18:00
18	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção
19	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
20	Sem interrupção	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00
21	Sem interrupção	Sem interrupção	00:01 às 18:00
22	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção

Eder Portella Loyola
DNT/SP/JM/DITAL - 25323



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

23	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
24	Sem interrupção	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00
25	Sem interrupção	Sem interrupção	00:01 às 18:00
26	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção
27	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
28	Sem interrupção	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00
29	Sem interrupção	Sem interrupção	00:01 às 18:00
30	18:00 às 24:00	Sem interrupção	Sem interrupção
31	00:01 às 18:00	18:00 às 24:00	Sem interrupção
Região	Bairros ou localidades		
1	Bairros Bela Vista, Getulio Vargas e Nova Cidade		
2	Bairros Bonfim, Plataforma, Raquel e Novo Belvedere		
3	Bairros Novo Progresso, Conceição, Planalto, Cruzeiro, Recanto do Vale e Pedro Cem		
Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada:			
As regiões 1, 2 e 3 são abastecidas por meio de Elevatórias (Goiás, Conceição e Rio de Contas), portanto terão seu abastecimento controlado pelas mesmas.			


Eder Portella Loyola
DNT/ISP-JM/DITAL - 25323