



Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Pedra azul

Data: 06/11/2017

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Alternância no fornecimento de água (rodízio)

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Será oficializado aos órgãos que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial que serão abastecidos por caminhão pipa.

4. Ações para assegurar ampla divulgação

4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

Divulgar o Plano e sua programação na mídia local, no site da COPASA, carros de som, afixar cartazes, deixar o plano e sua programação impressos na agência atendimento, oficializar o poder concedente (prefeitura), promotoria e câmara de vereadores.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgar campanha dos riscos do armazenamento inadequado de água (dengue, zika e chikungunya) através de palestras nas escolas.



5. Canais de Atendimento aos Usuários

115, site da COPASA, Agência de Atendimento, Agência Virtual.

6. Ações Educativas

Ministrar palestras nas escolas conscientizando a população a fazer uso racional da água como forma de manter o abastecimento por um período maior, através de adoção de medidas de economia de água.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entregar o Manual do Síndico e do administrador público e protocolar essa entrega, orientá-los sobre o uso consciente da água e informá-los que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

Poços C-08, C-09, C-10, C-11 e C-12 a serem equipados

9. Formas de distribuição de água complementar.

Caminhão Pipa de acordo com a demanda

10. Medidas para melhoria do abastecimento de água


Buscar fonte alternativa, redução do tempo médio de reparo de vazamentos, ampliação da setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, instalação e aferição de hidrômetros, ampliação/adequação de reservatórios, ações de proteção de mananciais, redução de perdas, etc.

11. Responsáveis para contatos

| Nome | Cargo | Telefone | E-mail |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Eder Portella Loyola | Gerente | (33) 3721-6120 | eder.loyola@copasa.com.br |
| Cristonil Soares Rocha | Eng. Produção | (33) 3731-1284 | cristonil.rocha@copas.com.br |
| João Alves Ribeiro | Enc. Sistema | (33) 3751-1236 | joão.ribeiro@copasa.com.br |
| Fabírcia Matos Alves Penna | Analista de Planejamento e Controle | (31) 3250-1195 | fabricia.matos@copasa.com.br |



Sebastião Pinheiro Costa
Mat. 17024
DNT/SPJM/DVJM



| |
|--|
| 12. Responsável pela Elaboração |
| Eder Portella Loyola |
| Cristonil Soares Rocha |
| João Alves Ribeiro |
| Gerson Lié Pereira da Silva |
|  Eder Portella Loyola 2532 Distrito / Superintendente DNT/SPJM/DIA |

ADM.00.00289 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:\Informações DNT\DE\Formulários.doc


Eder Portella Loyola
20487
DNT/SPJM
Sebastião Pinheiro Costa
Mat. 17024
DNT/SPJM/OVJM




Programação do Racionamento- Pedra Azul

Período de restrição de água

Previsão de início: 12 / 11 / 2017

| Mês | Região | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Novembro | | | |
| Previsão de Restabelecimento | Ex: 12h | Ex: 16h | Ex: 16h |
| Dia | Período | Período | Período |
| 12 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção | Sem interrupção |
| 13 | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção |
| 14 | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 |
| 15 | Sem interrupção | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 |
| 16 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção | Sem interrupção |
| 17 | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção |
| 18 | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 |
| 19 | Sem interrupção | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 |
| 20 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção | Sem interrupção |
| 21 | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção |
| 22 | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 |
| 23 | Sem interrupção | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 |
| 24 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção | Sem interrupção |


Sebastião Pinheiro Costa
Mat. 17024
DNT/SBJM/DVJM



| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 25 | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção |
| 26 | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 |
| 27 | Sem interrupção | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 |
| 28 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção | Sem interrupção |
| 29 | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 | Sem interrupção |
| 30 | Sem interrupção | 00:01 às 18:00 | 18:00 às 24:00 |
| Região | Bairros ou localidades | | |
| 1 | Bairros Bela Vista, Getulio Vargas e Nova Cidade | | |
| 2 | Bairros Bonfim, Plataforma, Raquel e Novo Belvedere | | |
| 3 | Bairros Novo Progresso, Conceição, Planalto, Cruzeiro, Recanto do Vale e Pedro Cem | | |

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada:

As regiões 1, 2 e 3 são abastecidas por meio de Elevatórias (Goiás, Conceição e Rio de Contas), portanto terão seu abastecimento controlado pelas mesmas.


Sebastião Pinheiro Costa
Mat. 17024
DNT/SPJM/D/JM