

Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: **Capitão Enéas/ Capitão Enéas**Data: **27/07/2016**

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Serão adotadas medidas de restrição de oferta de consumo de água tratada, como: paralisação total ou parcial do abastecimento de água em intervalos preestabelecidos, rodízio de abastecimento.

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

A distribuição de água aos clientes que prestam serviços de caráter essencial e que não possuem alternativa para abastecimento por meio da rede de distribuição será realizada através de caminhão pipa conforme solicitação dos usuários. Esses clientes estão devidamente cadastrados no sistema comercial da COPASA e serão informados oportunamente que estão enquadrados como usuários que prestam serviço de caráter essencial à população.


4. Ações para assegurar ampla divulgação

4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

Imprensa local, carros de som, cartazes, agência atendimento.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgar que a Cartilha do riscos do Armazenamento inadequado de água se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.


Helder Garibaldi - Mat.: 25209
DNT/SPNT/DTJB



5. Canais de Atendimento aos Usuários

Telefone 115, Agência de Atendimento (38 - 32351120), Agência Virtual.

6. Ações Educativas

Serão distribuídos cartazes que objetivam o estímulo ao uso racional da água e incentivo a adoção de medidas de economia de água.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega do Manual do Síndico e do administrador público e protocolar essa entrega, orientá-los sobre o uso consciente da água e informá-los que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas

9. Formas de distribuição de água complementar.

Distribuição diária com o Caminhão pipa para complementar o nível do reservatório atingindo um volume diário distribuído de 70 m³, sendo 45 m³ fornecidos através de 03 caminhões pipa com capacidade de 15 m³.

10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Equipar poço C-09 perfurado e testado com uma vazão de 6,45 L/s, com recursos já aprovados. Previsão para 06 meses.

Substituir redes aumentando o diâmetro;

Interligar redes para melhoria da pressão; Construir redes para melhorar o abastecimento do bairro central e Bela Vista;

Combate a perdas;

Para execução das medidas já foram solicitado materiais e a previsão para execução dos serviços é de 06 meses a partir do recebimento dos mesmos. O combate a perdas já esta sendo feito com haste de escuta nos imóveis é eficiente e trás resultados, prazo para conclusão 06 meses.

11. Responsáveis para contatos

Gilmar Lopes de Oliveira	Encarregado	38 32351120	gilmar.oliveira@copasa.com.br
Jorge Soares da Silva	Op. sistemas	3832351120	jorge.silva6@copasa.com.br
Marcella Mara Severo Rocha	Eng. De Operação	38 3829-4162	marcella.rocha@copasa.com
Luis Henrique Munaier	Analista de Planejamento e	31 3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

Helder Garibaldi - Mat. 25209
DNT/SPNT/DTJB



	Controle		
--	----------	--	--

12. Responsável pela Elaboração
Helder Garibaldi - Mat.: 25209 DNT/SPNT/DTIB <hr/> Distrito / Superintendente




Programação do Racionamento- Capitão Enéas

Período de restrição de água

Previsão de início: 01/ 07 / 2016

Mês	Região		
	1	2	3
outubro /2016			
Previsão de Restabelecimento	07 HORAS	05 HORAS	07 HORAS
Dia			
1	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
2	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
3	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
4	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
5	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
6	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
7	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
8	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
9	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
10	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
11	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
12	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
13	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00


Helder Garibalde - Mat.: 25209
DNT/SPNT/DTJB



14	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
15	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
16	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
17	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
18	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
19	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
20	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
21	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
22	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
23	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
24	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
25	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
26	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
27	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
28	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
29	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
30	08:00 as 15:00	12:00 as 18:00	10:00 as 22:00
31	08:00 as 15:00		
Região	Bairros ou localidades		
1	Morada do Parque, Santo Antônio, Sape, Manoel Vaqueiro e São Sebastião. A interrupção no abastecimento de água será diária, de 08:00 as 15:00		

Helder Garibaldi Mat. 25209
DNT/SPNT/DTJB



2	Morada do Sol, Centro, Bela Vista A interrupção no abastecimento de água será diária, de 12:00 as 18:00
3	Central . A interrupção será diária 10:00 as 22:00

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Parte do bairro Centro entre as Av. Pedro Mineiro e Rotary, será abastecido por mais tempo devido a localização da adutora que abastece o bairro Centro e o bairro Central localizado na parte mais alta.

Helder Garibaldi
DNT/SPNT/DTJB - Mat.: 25209