



## Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Data: 22/01/2019

### 1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

### 2. Ações de contingência

Alternância no fornecimento de água entre sistemas, rodízio.

### 3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Informá-los que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e serão abastecidos por caminhão pipa ou por manobras operacionais, etc.

### 4. Ações para assegurar ampla divulgação

#### 4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

Divulgar o Plano e sua programação na imprensa local, no site da COPASA, carros de som, afixar cartazes, deixar o plano e sua programação impressos na agência atendimento, etc.

#### 4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgar campanha dos riscos do armazenamento inadequado de água (dengue, zika e chikungunya).





### 5. Canais de Atendimento aos Usuários

115, site da COPASA, Agência Virtual, Agência de Atendimento situada na Rua Pe. Antônio Pinto Ribeiro, 03 – Centro - Uruçânia.

### 6. Ações Educativas

Comunicação e solicitação à população, através de anúncio nos autôfalantes da Igreja Matriz, para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

### 7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entregar o Manual do Síndico e do administrador público e protocolar essa entrega, orientá-los sobre o uso consciente da água e informá-los que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

### 8. Fontes de captação alternativas já existentes.

- Não existem Fontes de Captação Alternativas
- Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

### 9. Formas de distribuição de água complementar.

Por rodizio operacionais e abastecimento por caminhão pipa.

### 10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Buscar fonte alternativa, utilização de caminhões pipa a serem abastecidos na cidade de Uruçânia e/ou Piedade de Ponte Nova e/ou Santa Cruz do Escalvado com água potável. Ações de proteção de mananciais, redução de perdas, etc.

### 11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Adão Maria	Encarregado Sistema	31 3876 1139	adao.maria@copasa.com.br
Eric Medeiros Silva	Engenheiro de Produção	31 3871 2758	eric.medeiros@copasa.com.br

### 12. Responsável pela Elaboração

Ricardo Orsini W. de Lima  
DSL / SUPERINTENDENTE

Distrito / Superintendência




Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Janeiro	1	2
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
22	16h às 24h	
23	00h às 9h	09h às 16h
24	16h às 24h	09h às 16h
25	00h às 9h	09h às 16h
26	16h às 24h	09h às 16h
27	00h às 9h	09h às 16h
28	16h às 24h	09h às 16h
29	00h às 9h	09h às 16h
30	16h às 24h	09h às 16h
31	00h às 9h	09h às 16h
Região	Bairros ou localidades	
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	

  
Ricardo Otonari de Lima  
DSL / SPQVDT/RC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3	<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional</b>  Não haverá atendimento assimétrico.
---	--

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:\Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Orlando de Lima  
DSL / SPDV/DTRC






Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
<b>Fevereiro</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Previsão de Restabelecimento</b>	<b>6h</b>	<b>6h</b>
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>02</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>03</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>04</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>05</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>06</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>07</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>08</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>09</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>10</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>11</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>12</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>13</b>	16h às 24h	09h às 16h

  
Ricardo Orsini W. de Lima  
058 / SPDV/DTRC



## Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL/SPDV/DTRC

14	00h às 9h	09h às 16h
15	16h às 24h	09h às 16h
16	00h às 9h	09h às 16h
17	16h às 24h	09h às 16h
18	00h às 9h	09h às 16h
19	16h às 24h	09h às 16h
20	00h às 9h	09h às 16h
21	16h às 24h	09h às 16h
22	00h às 9h	09h às 16h
23	16h às 24h	09h às 16h
24	00h às 9h	09h às 16h
25	16h às 24h	09h às 16h
26	00h às 9h	09h às 16h
27	16h às 24h	09h às 16h
28	00h às 9h	09h às 16h
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>	
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	
3		

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM.00.0292 - 07/16  
DSL/SPDV/DTRC

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

Ricardo Orsini N. de Lima





Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Março	1	3
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>02</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>03</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>04</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>05</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>06</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>07</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>08</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>09</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>10</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>11</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>12</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>13</b>	16h às 24h	09h às 16h

  
Ricardo Orsini Nogueira Lima  
OSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV / DTRC

14	00h às 9h	09h às 16h
15	16h às 24h	09h às 16h
16	00h às 9h	09h às 16h
17	16h às 24h	09h às 16h
18	00h às 9h	09h às 16h
19	16h às 24h	09h às 16h
20	00h às 9h	09h às 16h
21	16h às 24h	09h às 16h
22	00h às 9h	09h às 16h
23	16h às 24h	09h às 16h
24	00h às 9h	09h às 16h
25	16h às 24h	09h às 16h
26	00h às 9h	09h às 16h
27	16h às 24h	09h às 16h
28	00h às 9h	09h às 16h
29	16h às 24h	09h às 16h
30	00h às 9h	09h às 16h
31	16h às 24h	09h às 16h
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>	
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV / DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3	<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional</b>  Não haverá atendimento assimétrico.
---	--

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Orsini W. de Lima  
DSL / SPDW/ITRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia**

**Período de restrição de água**

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Abril	3	
<b>Previsão de Restabelecimento</b>	6h	6h
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>02</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>03</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>04</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>05</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>06</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>07</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>08</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>09</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>10</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>11</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>12</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>13</b>	00h às 9h	09h às 16h


  
Ricardo Ojshim N. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	16h às 24h	09h às 16h	
15	00h às 9h	09h às 16h	
16	16h às 24h	09h às 16h	
17	00h às 9h	09h às 16h	
18	16h às 24h	09h às 16h	
19	00h às 9h	09h às 16h	
20	16h às 24h	09h às 16h	
21	00h às 9h	09h às 16h	
22	16h às 24h	09h às 16h	
23	00h às 9h	09h às 16h	
24	16h às 24h	09h às 16h	
25	00h às 9h	09h às 16h	
26	16h às 24h	09h às 16h	
27	00h às 9h	09h às 16h	
28	16h às 24h	09h às 16h	
29	00h às 9h	09h às 16h	
30	16h às 24h	09h às 16h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)		
2	Bairros: Centro		
3			

  
Ricardo Orsini M. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)\\informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo O'Sullivan de Lima  
DSL / SPDV/DTRC






Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Maio	1	2
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
01	00h às 9h	09h às 16h
02	16h às 24h	09h às 16h
03	00h às 9h	09h às 16h
04	16h às 24h	09h às 16h
05	00h às 9h	09h às 16h
06	16h às 24h	09h às 16h
07	00h às 9h	09h às 16h
08	16h às 24h	09h às 16h
09	00h às 9h	09h às 16h
10	16h às 24h	09h às 16h
11	00h às 9h	09h às 16h
12	16h às 24h	09h às 16h
13	00h às 9h	09h às 16h

  
Ricardo Orsini de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



## Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL, SPDV/DTRC

14	16h às 24h	09h às 16h	
15	00h às 9h	09h às 16h	
16	16h às 24h	09h às 16h	
17	00h às 9h	09h às 16h	
18	16h às 24h	09h às 16h	
19	00h às 9h	09h às 16h	
20	16h às 24h	09h às 16h	
21	00h às 9h	09h às 16h	
22	16h às 24h	09h às 16h	
23	00h às 9h	09h às 16h	
24	16h às 24h	09h às 16h	
25	00h às 9h	09h às 16h	
26	16h às 24h	09h às 16h	
27	00h às 9h	09h às 16h	
28	16h às 24h	09h às 16h	
29	00h às 9h	09h às 16h	
30	16h às 24h	09h às 16h	
31	00h às 9h	09h às 16h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)		
2	Bairros: Centro		

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL, SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)\Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Orsini de Lima  
DSL / SFDV/DTRC




Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia**

**Período de restrição de água**

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Junho	1	3
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>02</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>03</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>04</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>05</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>06</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>07</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>08</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>09</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>10</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>11</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>12</b>	<b>00h às 9h</b>	<b>09h às 16h</b>
<b>13</b>	16h às 24h	09h às 16h


  
Ricardo Orsini de Lima  
DSL / SPÓVIO/TRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	00h às 9h	09h às 16h
15	16h às 24h	09h às 16h
16	00h às 9h	09h às 16h
17	16h às 24h	09h às 16h
18	00h às 9h	09h às 16h
19	16h às 24h	09h às 16h
20	00h às 9h	09h às 16h
21	16h às 24h	09h às 16h
22	00h às 9h	09h às 16h
23	16h às 24h	09h às 16h
24	00h às 9h	09h às 16h
25	16h às 24h	09h às 16h
26	00h às 9h	09h às 16h
27	16h às 24h	09h às 16h
28	00h às 9h	09h às 16h
29	16h às 24h	09h às 16h
30	00h às 9h	09h às 16h
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>	
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	
3		

  
Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM.00.0292 - 07/16

Ricardo Osório de Lima  
DSL / SPDV / DTRC

Arquivo disponível em Público (U:)\\informações\DVDE\Formulários.doc






Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Julho	3	3
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
01	16h às 24h	09h às 16h
02	00h às 9h	09h às 16h
03	16h às 24h	09h às 16h
04	00h às 9h	09h às 16h
05	16h às 24h	09h às 16h
06	00h às 9h	09h às 16h
07	16h às 24h	09h às 16h
08	00h às 9h	09h às 16h
09	16h às 24h	09h às 16h
10	00h às 9h	09h às 16h
11	16h às 24h	09h às 16h
12	00h às 9h	09h às 16h
13	16h às 24h	09h às 16h

  
Ricardo Orsini W. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	00h às 9h	09h às 16h	
15	16h às 24h	09h às 16h	
16	00h às 9h	09h às 16h	
17	16h às 24h	09h às 16h	
18	00h às 9h	09h às 16h	
19	16h às 24h	09h às 16h	
20	00h às 9h	09h às 16h	
21	16h às 24h	09h às 16h	
22	00h às 9h	09h às 16h	
23	16h às 24h	09h às 16h	
24	00h às 9h	09h às 16h	
25	16h às 24h	09h às 16h	
26	00h às 9h	09h às 16h	
27	16h às 24h	09h às 16h	
28	00h às 9h	09h às 16h	
29	16h às 24h	09h às 16h	
30	00h às 9h	09h às 16h	
31	16h às 24h	09h às 16h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)		
2	Bairros: Centro		

Ricardo Oliveira de Lima  
DSL / SPDV/OTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3	<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional</b>  Não haverá atendimento assimétrico.
---	--

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC




Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região		
	1	2	3
Agosto			
Previsão de Restabelecimento	6h	6h	
Dia	Período	Período	Período
01	00h às 9h	09h às 16h	
02	16h às 24h	09h às 16h	
03	00h às 9h	09h às 16h	
04	16h às 24h	09h às 16h	
05	00h às 9h	09h às 16h	
06	16h às 24h	09h às 16h	
07	00h às 9h	09h às 16h	
08	16h às 24h	09h às 16h	
09	00h às 9h	09h às 16h	
10	16h às 24h	09h às 16h	
11	00h às 9h	09h às 16h	
12	16h às 24h	09h às 16h	
13	00h às 9h	09h às 16h	

  
Ricardo de Lima  
DSL / SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	16h às 24h	09h às 16h
15	00h às 9h	09h às 16h
16	16h às 24h	09h às 16h
17	00h às 9h	09h às 16h
18	16h às 24h	09h às 16h
19	00h às 9h	09h às 16h
20	16h às 24h	09h às 16h
21	00h às 9h	09h às 16h
22	16h às 24h	09h às 16h
23	00h às 9h	09h às 16h
24	16h às 24h	09h às 16h
25	00h às 9h	09h às 16h
26	16h às 24h	09h às 16h
27	00h às 9h	09h às 16h
28	16h às 24h	09h às 16h
29	00h às 9h	09h às 16h
30	16h às 24h	09h às 16h
31	00h às 9h	09h às 16h
<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	

Ricardo Orsini de Lima  
SACOPASA




Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3	
<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional</b>	
Não haverá atendimento assimétrico.	

ADM.00.0292

07/16

Arquivo disponível em Público (U:)\\Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Orsini de Lima  
DSL / SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Setembro	3	3
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>02</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>03</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>04</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>05</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>06</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>07</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>08</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>09</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>10</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>11</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>12</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>13</b>	16h às 24h	09h às 16h

Ricardo Orsini de Lima  
DSL / SPOV/DTRC

14	00h às 9h	09h às 16h	
15	16h às 24h	09h às 16h	
16	00h às 9h	09h às 16h	
17	16h às 24h	09h às 16h	
18	00h às 9h	09h às 16h	
19	16h às 24h	09h às 16h	
20	00h às 9h	09h às 16h	
21	16h às 24h	09h às 16h	
22	00h às 9h	09h às 16h	
23	16h às 24h	09h às 16h	
24	00h às 9h	09h às 16h	
25	16h às 24h	09h às 16h	
26	00h às 9h	09h às 16h	
27	16h às 24h	09h às 16h	
28	00h às 9h	09h às 16h	
29	16h às 24h	09h às 16h	
30	00h às 9h	09h às 16h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)		
2	Bairros: Centro		
3			





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

**Não haverá atendimento assimétrico.**

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

Ricardo Oliveira de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia**

**Período de restrição de água**

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região		
	1	2	3
Outubro	6h	6h	
<b>Previsão de Restabelecimento</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>02</b>	00h às 9h	09h às 16h	
<b>03</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>04</b>	00h às 9h	09h às 16h	
<b>05</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>06</b>	00h às 9h	09h às 16h	
<b>07</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>08</b>	00h às 9h	09h às 16h	
<b>09</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>10</b>	00h às 9h	09h às 16h	
<b>11</b>	16h às 24h	09h às 16h	
<b>12</b>	<b>00h às 9h</b>	<b>09h às 16h</b>	
<b>13</b>	16h às 24h	09h às 16h	


Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	00h às 9h	09h às 16h	
15	16h às 24h	09h às 16h	
16	00h às 9h	09h às 16h	
17	16h às 24h	09h às 16h	
18	00h às 9h	09h às 16h	
19	16h às 24h	09h às 16h	
20	00h às 9h	09h às 16h	
21	16h às 24h	09h às 16h	
22	00h às 9h	09h às 16h	
23	16h às 24h	09h às 16h	
24	00h às 9h	09h às 16h	
25	16h às 24h	09h às 16h	
26	00h às 9h	09h às 16h	
27	16h às 24h	09h às 16h	
28	00h às 9h	09h às 16h	
29	16h às 24h	09h às 16h	
30	00h às 9h	09h às 16h	
31	16h às 24h	09h às 16h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)		
2	Bairros: Centro		

  
Ricardo Oliveira de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3	<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional</b>  Não haverá atendimento assimétrico.
---	--

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

ADM.00.0292 - 07/16

Ricardo de Lima  
DSL /SPDV/DTRC






Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Novembro	1	2
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
<b>Dia</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
<b>01</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>02</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>03</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>04</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>05</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>06</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>07</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>08</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>09</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>10</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>11</b>	00h às 9h	09h às 16h
<b>12</b>	16h às 24h	09h às 16h
<b>13</b>	00h às 9h	09h às 16h

  
Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

14	16h às 24h	09h às 16h
15	00h às 9h	09h às 16h
16	16h às 24h	09h às 16h
17	00h às 9h	09h às 16h
18	16h às 24h	09h às 16h
19	00h às 9h	09h às 16h
20	16h às 24h	09h às 16h
21	00h às 9h	09h às 16h
22	16h às 24h	09h às 16h
23	00h às 9h	09h às 16h
24	16h às 24h	09h às 16h
25	00h às 9h	09h às 16h
26	16h às 24h	09h às 16h
27	00h às 9h	09h às 16h
28	16h às 24h	09h às 16h
29	00h às 9h	09h às 16h
30	16h às 24h	09h às 16h
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>	
1	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
2	Bairros: Centro	
3		

Ricardo Orsini de Lima  
DSE / SPDV/DTRC



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM 00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

  
Ricardo Caspary M. de Lima  
DSL/SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Programação do Racionamento - Bom Jesus de Cardosos/Urucânia

Período de restrição de água

Previsão de início: 22 / 01 / 2019

Mês	Região	
	1	2
Dezembro	3	3
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
01	00h às 9h	09h às 16h
02	16h às 24h	09h às 16h
03	00h às 9h	09h às 16h
04	16h às 24h	09h às 16h
05	00h às 9h	09h às 16h
06	16h às 24h	09h às 16h
07	00h às 9h	09h às 16h
08	16h às 24h	09h às 16h
09	00h às 9h	09h às 16h
10	16h às 24h	09h às 16h
11	00h às 9h	09h às 16h
12	16h às 24h	09h às 16h
13	00h às 9h	09h às 16h

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSL / SPDV / DTRC

14	16h às 24h	09h às 16h
15	00h às 9h	<b>09h às 16h</b>
16	16h às 24h	09h às 16h
17	00h às 9h	09h às 16h
18	16h às 24h	09h às 16h
19	00h às 9h	09h às 16h
20	16h às 24h	09h às 16h
21	00h às 9h	09h às 16h
22	16h às 24h	09h às 16h
23	00h às 9h	09h às 16h
24	16h às 24h	09h às 16h
25	00h às 9h	09h às 16h
26	16h às 24h	09h às 16h
27	00h às 9h	09h às 16h
28	16h às 24h	09h às 16h
29	00h às 9h	09h às 16h
30	16h às 24h	09h às 16h
31	00h às 9h	09h às 16h
<b>Região</b>		
1	<b>Bairros ou localidades</b>	
2	Bairros: Trevo da sorte, Bela Vista e parte do Centro (Rua Geraldo Marcolino Luna)	
	Bairros: Centro	



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

3

**Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Descrever os impedimentos de ordem técnica ou operacional**

Não haverá atendimento assimétrico.

ADM.00.0292 - 07/16

Arquivo disponível em Público (U:)Informações\DVDE\Formulários.doc

Ricardo Orsini N. de Lima  
DSEI / SPDV/DTRC





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

ANEXO I

Variáveis de monitoramento das fontes de abastecimento de água

1. Informações gerais	
Município:	
Nome do sistema de abastecimento:	
Identificação da captação (nome):	
Processo de outorga (número/ano):	

2. Localização	
Assinalar Datum (Obrigatório): <input type="checkbox"/> SAD 69 <input type="checkbox"/> WGS 84 <input type="checkbox"/> Córrego Alegre	
Formato Lat/Long:	Latitude          Grau:          Min:          Seg:
Formato UTM (X, Y): (Não considerar casas decimais)	Longitude          Grau:          Min:          Seg:
	Latitude ou Y (7 dígitos):
	Meridiano central: <input type="checkbox"/> 39° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 51°

3. Captação	
Superficial: <input type="checkbox"/> direta	
Método de medição ou estimativa da vazão captada:	Vazão outorgada (m <sup>3</sup> /s):
<input type="checkbox"/> barragem, reservatório ou represa	
Subterrânea: <input type="checkbox"/> poço manual ou cisterna <input type="checkbox"/> surgência <input type="checkbox"/> poço tubular	
Método de medição ou estimativa da vazão captada:	Vazão outorgada (m <sup>3</sup> /h):



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

1. Monitoramento	Captação direta				Captação em barragem, reservatório ou represa				Captação em poço					
	Data (dd/mm/aaaa)	Hora (hh:mm)	Responsável técnico	Vazão média diária captada no período anterior ao racionamento (m³/s)	Tempo médio diário de funcionamento da captação no período anterior ao racionamento (hh:mm)	Vazão captada (m³/s)	Tempo de funcionamento da captação (hh:mm)	Volume operacional (m³): Volume morto (m³): Cota máxima (m): Cota mínima (m):	Percentual do volume útil disponível (%)	Vazão média diária captada no período anterior ao racionamento (m³/s)	Tempo médio diário de funcionamento da captação no período anterior ao racionamento (hh:mm)	Vazão captada (m³/h)	Tempo de funcionamento da captação (hh:mm)	Nível operacional (m)

**Orientações:**

- O preenchimento dos dados monitorados devem ser realizados de acordo com o tipo de captação assinalada na tabela 3, não preenchendo os campos referentes as outras captações;
- As vazões e tempos médios diários de captação deverão ser calculados para o mês em curso, porém, referente ao ano anterior ao da implementação do racionamento.

Arquivo disponível em Público (U:\Informações\DVDE\Fornulários doc